

FLUMilog

Interface graphique v.5.3.1.1



Outil de calculV5.3

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Citadelle_3cellules_toutehauteur_1510_1
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	17/10/2019 à 19:28:37 avec l'interface graphique v. 5.3.1.1
Date de création du fichier de résultats :	17/10/19

I. DONNEES D'ENTREE :**Donnée Cible**Hauteur de la cible : **1.8 m****Données murs entre cellules**REI C1/C2 : **1 min** ; REI C1/C3 : **1 min****Géométrie Cellule1**

Nom de la Cellule :VNA				
Longueur maximum de la cellule (m)		145.0		
Largeur maximum de la cellule (m)		111.0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		15.5		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0.0	0.0	0.0	
H (m)	0.0	0.0	0.0	
H sto (m)	0.0	0.0	0.0	

**Toiture**


Résistance au feu des poutres (min)	1
Résistance au feu des pannes (min)	1
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	54
Longueur des exutoires (m)	3.0
Largeur des exutoires (m)	2.0

Stockage de la cellule : VNA

Nombre de niveaux **10**
 Mode de stockage **Rack**


Dimensions

Longueur de stockage **128.0 m**
 Déport latéral a **0.0 m**
 Déport latéral b **0.0 m**
 Longueur de préparation A **14.4 m**
 Longueur de préparation B **2.6 m**
 Hauteur maximum de stockage **13.0 m**
 Hauteur du canton **0.0 m**
 Ecart entre le haut du stockage et le canton **2.5 m**



Stockage en rack

Sens du stockage **dans le sens de la paroi 1**
 Nombre de double racks **30**
 Largeur d'un double rack **2.3 m**
 Nombre de racks simples **0**
 Largeur d'un rack simple **1.2 m**
 Largeur des allées entre les racks **1.5 m**



Palette type de la cellule VNA

Dimensions Palette

Longueur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Largeur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Hauteur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Volume de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Nom de la palette : **Palette type 1510** Poids total de la palette : **Par défaut**

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NC						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


NC	NC	NC	NC
0.0	0.0	0.0	0.0

Données supplémentaires


Durée de combustion de la palette : **45.0 min**
 Puissance dégagée par la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525.0 kW

Géométrie Cellule2

Nom de la Cellule : Rack			
Longueur maximum de la cellule (m)	145.0		
Largeur maximum de la cellule (m)	121.0		
Hauteur maximum de la cellule (m)	15.5		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0.0
		L2 (m)	0.0
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0.0
		L2 (m)	0.0
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0.0
		L2 (m)	0.0
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0.0
		L2 (m)	0.0



Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	0.0	0.0	0.0
H (m)	0.0	0.0	0.0
H sto (m)	0.0	0.0	0.0




Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	1
Résistance au feu des pannes (min)	1
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	58
Longueur des exutoires (m)	3.0
Largeur des exutoires (m)	2.0


Stockage de la cellule : Rack

Nombre de niveaux	10
Mode de stockage	Rack
Dimensions	
Longueur de stockage	107.0 m
Déport latéral a	0.0 m
Déport latéral b	7.0 m
Longueur de préparation A	22.5 m
Longueur de préparation B	15.5 m
Hauteur maximum de stockage	13.0 m
Hauteur du canton	0.0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton	2.5 m



Stockage en rack

Sens du stockage	dans le sens de la paroi 1
Nombre de double racks	18
Largeur d'un double rack	2.5 m
Nombre de racks simples	2
Largeur d'un rack simple	1.3 m
Largeur des allées entre les racks	3.5 m



Palette type de la cellule Rack

Dimensions Palette

Longueur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Largeur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Hauteur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Volume de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Nom de la palette :	Palette type 1510	Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NC						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


NC	NC	NC	NC
0.0	0.0	0.0	0.0

Données supplémentaires


Durée de combustion de la palette :	45.0 min
Puissance dégagée par la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525.0 kW	

Géométrie Cellule3

Nom de la Cellule :PKT				
Longueur maximum de la cellule (m)		145.0		
Largeur maximum de la cellule (m)		129.0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		15.5		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0.0	
		L2 (m)	0.0	



Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	0.0	0.0	0.0
H (m)	0.0	0.0	0.0
H sto (m)	0.0	0.0	0.0




Toiture


Résistance au feu des poutres (min)	1
Résistance au feu des pannes (min)	1
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	62
Longueur des exutoires (m)	3.0
Largeur des exutoires (m)	2.0

Stockage de la cellule : PKT

Nombre de niveaux	5
Mode de stockage	Rack
Dimensions	
Longueur de stockage	140.0 m
Déport latéral a	5.6 m
Déport latéral b	4.6 m
Longueur de préparation A	2.0 m
Longueur de préparation B	3.0 m
Hauteur maximum de stockage	13.0 m
Hauteur du canton	0.0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton	2.5 m

**Stockage en rack**

Sens du stockage	dans le sens de la paroi 1
Nombre de double racks	39
Largeur d'un double rack	1.4 m
Nombre de racks simples	0
Largeur d'un rack simple	0.7 m
Largeur des allées entre les racks	1.7 m

**Palette type de la cellule PKT****Dimensions Palette**

Longueur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Largeur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Hauteur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Volume de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Nom de la palette :	Palette type 1510	Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NC						
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NC	NC	NC	NC
0.0	0.0	0.0	0.0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :	45.0 min
Puissance dégagée par la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525.0 kW	

II. RESULTATS :


Départ de l'incendie dans la cellule : **VNA**

Durée de l'incendie dans la cellule : VNA **148.0** min

Durée de l'incendie dans la cellule : Rack **139.0** min

Durée de l'incendie dans la cellule : PKT **153.0** min

Distance d'effets des flux maximum



Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.