



Hydrants situés sur le domaine public de Grand Belfort  
Détail des Implantations et des contrôles

N° Identification PEI	Commune	N° PEI	N° Identification PEI dans Tournée	N° Tournée	N° dans la Tournée	Type de PEI	Marque	Modèle	Nom Voirie	Precisions Adresse	Exploitant PEI	DN Conduite	Date contrôle Pression Statique	Pression Statique (bars)	Date contrôle Pression Dynamique	Q (limite à 60 m3/h) à 1 bar pression dynamique	Pression Dynamique (bars) à 60 m3/h	Q (m3/h) réel OU estimé à 1 bar dynamique	Problemes Constatés	Conclusions
900080046	Bavilliers	46	9000801021	1	21	PI	Bayard	Saphir	Rue des Courbes Fauchées	DÉPOT PRESSE	GBCA	100	05/11/20	5,0	05/11/20	60,0	4,5	169,7	OK	Opérationnel
900080059	Bavilliers	59	9000801024	1	24	PI	PAM		Rue des Courbes Fauchées	VERS INNOVELEC	GBCA	125	05/11/20	5,0	05/11/20	60,0	3,0	84,9	OK	Opérationnel
900080050	Bavilliers	60	9000801023	1	23	PI	Bayard	Saphir	Rue des Buchets	à droite de NOVOFERM	GBCA	100	05/11/20	5,0	05/11/20	60,0	3,0	84,9	OK	Opérationnel
900080096	Bavilliers	96	9000801022	1	22	PI	Bayard	Emeraude	Impasse des Buchets	DEVANT AUTO CASSE	GBCA	100	05/11/20	5,0	05/11/20	60,0	2,5	75,9	OK	Opérationnel