



DID SECURITE

RAPPORT DE VERIFICATION

ADLER FRANCE / ADLER FRANCE

900600004

AEROPARC

90150 FONTAINE

TRAV 24460/2020-A001

POTEAU INCENDIE

Non-conformité : RAS

N° Ouvre	N° DID	SECTEUR 1	SECTEUR 2	SECTEUR 3	CODE ARTICLE	LIB. ARTICLE	MARQUE	TYPE DE POTEAU	VANNE D'ISOLEMENT	PRESSION DEBIT NUL	DEBIT PRESSION 1 BAR	DEBIT POTEAU OUVERT	PRESSION POTEAU OUVERT	PRECISIONS	FOURNITURES	REMARQUES
1	SANS N°	COTE CHAMPS			POT_POTEAU	.POTEAU INCENDIE	BAYARD			6	115	165	0		VERIFICATION POTEAU : 1	115 M3/H EN SIMULTANE
2	SANS N°	DERRIERE STK MP			POT_POTEAU	.POTEAU INCENDIE	BAYARD			6	116	164	0		VERIFICATION POTEAU : 1	113 M3/H EN SIMULTANE

SIGNATURE

Date
25/09/2020

Le technicien DID SECURITE
SINNIGER Romain

Le Client ou son représentant